	ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO OBLIGACIÓN DE INFORMAR (Art. 21; D. S. 40; Marzo 1969)	PAGINA 1 de 3 REVISIÓN : 5 FECHA : Abril 2016

OBRA: San Vicente - Sala de Generadores	ESPECIALIDAD: Electrico	FECHA: 17/04/2017
ACTIVIDAD O TAREA: Instalación de Generadores	SUPERVISOR RESPONSABLE: Luis Olguin	FIRMA:

LA TAREA ESTA NORMADA	PROCEDIMIENTO	INSTRUCTIVO	REGLAMENTO	OTRO DOCUMENTO	NO REQUIERE	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
	/						

MARCAR **SI, NO, N/A** (no aplica) SEGÚN CORRESPONDA

1. ¿El personal está capacitado para realizar la actividad?	Si	2. ¿Evalúo las condiciones de higiene laboral del área de trabajo? (nivel de ruido, polvo en suspensión, temperatura, iluminación, etc.)	Si
3. ¿Se identificó el EPP específico para la tarea que se realizará (Protector Auditivo, Respirador, Guante Dieléctrico, etc.)?, indíquelo......................	Si	4. ¿Identifico los Aspectos Ambientales potenciales de riesgos como: derrame de combustible, derrame de sustancias peligrosas a cursos de agua, etc.	Si
5. ¿Conoce el riesgo más crítico de la faena? (Incendio, Gases, Carga Suspendida, etc.), señálelo:..	Si	6. ¿Para trabajos en altura identifico el tipo de equipo de apoyo a usar?, (andamio, escala, alza-hombre, etc.). Identifíquelo:...........................	Si
7. ¿Existen otros trabajos en el área, coordino las interferencias?	Si	8. Si va a usar andamios, estos fueron armados por personal capacitado. Están aprobados: SI ☐ NO ☐	Si
9. ¿Los equipos, herramientas y materiales están en condiciones de ser usados y cumplen los requerimientos mínimos del cliente o la empresa?	Si	10. ¿Cuenta con el permiso de trabajo correspondiente; sí realizará trabajos en caliente, trabajos en altura, en espacios confinados, energía eléctrica, etc.	Si
11. ¿Evalúo implementar bloqueos físicos para energías potencialmente peligrosas en el lugar de trabajo?¿Es necesario: SI ☐ NO ☐	Si	12. ¿Para trabajos en caliente cuenta con extintor de incendio disponible en el lugar y operativo?	Si
13. ¿Las instalaciones eléctricas de faena cumplen con la NCh 4/2003?	Si	14. ¿Necesita biombo o barrera dura para los trabajos en caliente?, Indique cual:.....................................	NA
15. ¿Los tableros eléctricos provisorios cuentas con protección diferencial?	Si	16. Para los trabajos de excavación delimitara la zona con cinta de peligro, malla faenera o barrera dura. Indíquela:...	N/A
17. ¿El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada?	Si	18. ¿Debe transportar carga superior a los 25 kilos? Sí la respuesta es afirmativa tiene equipo mecánico de apoyo o personal suficiente: SI ☐ NO ☐	N/A
19. ¿Evalúo el riesgo de incendio en el área?	Si	20. ¿Sí utiliza equipo alza hombre, el operador tiene una capacitación de por lo menos 7 horas con un organismo competente?	N/A
21. ¿Conoce el Plan de Emergencia, las Vías de Evacuación y la Zona de Seguridad donde está trabajando?	Si	22. ¿Para trabajos de carga suspendida tiene operador y Rigger calificados y capacitados por un organismo acreditado?	N/A


DIO RESPUESTA A TODAS LAS PREGUNTAS ANTERIORES

SI		NO	/

ETAPAS DEL TRABAJO O TAREA	PELIGROS O RIESGOS POTENCIALES	MEDIDAS PREVENTIVAS O DE CONTROL DE LOS PELIGROS O RIESGOS
PLANIFICACIÓN	- no entender - no prestar atención	- Reinstruir al personal - Estar atento a la planificación
- INSTALACIÓN DE MANGUERA DE BASE - INSTALACIÓN DE CABLE TIERRA DE GENERADOR 1	- caída mismo nivel - golpe	- circular por vías despejadas - uso EPP
SOLTAR AMORTIGUADORES PANTALÓN DE GENERADOR SALA 2	- Atrapamiento - golpes.	- Estar atento al trabajo - USO EPP
ORDEN Y ASEO	- Caída mismo nivel - tropiezo	Mojar para no tener proyección de partículas.

NOMBRE	RUT	CARGO	FIRMA
Luis Arturo Mella Martínez	11.765.258-K	Soldador	
Joel Aguilar Carvajal Hormazábal	10.570155-1	"	
Luis Olguin Riquelme	15370495-3	M 1 elec.	

REVISIÓN DE PREVENCIÓN: Nombre……Diego…………Mella……………………RUT.17.564.002-9………Firma…………………………



	ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	PAGINA 1 de 3
		REVISIÓN : 5
	OBLIGACIÓN DE INFORMAR (Art. 21; D. S. 40; Marzo 1969)	FECHA : Abril 2016

OBRA: Agrosuper	ESPECIALIDAD:	FECHA: 11-04-2017
ACTIVIDAD O TAREA Marcha de Grupo Sala 1	SUPERVISOR RESPONSABLE: Luis Ogaín	FIRMA:

LA TAREA ESTA NORMADA	PROCEDIMIENTO	INSTRUCTIVO	REGLAMENTO	OTRO DOCUMENTO	NO REQUIERE	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO

MARCAR **SI**, **NO**, **N/A** (no aplica) SEGÚN CORRESPONDA

1. ¿El personal está capacitado para realizar la actividad?	Si	2. ¿Evalúo las condiciones de higiene laboral del área de trabajo? (nivel de ruido, polvo en suspensión, temperatura, iluminación, etc.)	Si
3. ¿Se identificó el EPP específico para la tarea que se realizará (Protector Auditivo, Respirador, Guante Dieléctrico, etc.)?, indíquelo. Careta facial	Si	4. ¿Identifico los Aspectos Ambientales potenciales de riesgos como: derrame de combustible, derrame de sustancias peligrosas a cursos de agua, etc.	Si
5. ¿Conoce el riesgo más crítico de la faena? (Incendio, Gases, Carga Suspendida, etc.), señálelo:..	Si	6. ¿Para trabajos en altura identifico el tipo de equipo de apoyo a usar?, (andamio, escala, alza-hombre, etc.). Identifíquelo:.............................	Si
7. ¿Existen otros trabajos en el área, coordino las interferencias?	Si	8. Si va a usar andamios, estos fueron armados por personal capacitado. Están aprobados: SI ☐ NO ☐	Si
9. ¿Los equipos, herramientas y materiales están en condiciones de ser usados y cumplen los requerimientos mínimos del cliente o la empresa?	Si	10. ¿Cuenta con el permiso de trabajo correspondiente; sí realizará trabajos en caliente, trabajos en altura, en espacios confinados, energía eléctrica, etc.	Si
11. ¿Evalúo implementar bloqueos físicos para energías potencialmente peligrosas en el lugar de trabajo?¿Es necesario: SI ☑ NO ☐	Si	12. ¿Para trabajos en caliente cuenta con extintor de incendio disponible en el lugar y operativo?	Si
13. ¿Las instalaciones eléctricas de faena cumplen con la NCh 4/2003?	Si	14. ¿Necesita biombo o barrera dura para los trabajos en caliente?, Indique cual:..................................	NO
15. ¿Los tableros eléctricos provisorios cuentas con protección diferencial?	Si	16. Para los trabajos de excavación delimitara la zona con cinta de peligro, malla faenera o barrera dura. Indíquela:......................................	N/A
17. ¿El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada?	Si	18. ¿Debe transportar carga superior a los 25 kilos? Sí la respuesta es afirmativa tiene equipo mecánico de apoyo o personal suficiente: SI ☐ NO ☐	N/A
19. ¿Evalúo el riesgo de incendio en el área?	Si	20. ¿Sí utiliza equipo alza hombre, el operador tiene una capacitación de por lo menos 7 horas con un organismo competente?	N/A
21. ¿Conoce el Plan de Emergencia, las Vías de Evacuación y la Zona de Seguridad donde está trabajando?	Si	22. ¿Para trabajos de carga suspendida tiene operador y Rigger calificados y capacitados por un organismo acreditado?	N/A

DIO RESPUESTA A TODAS LAS PREGUNTAS ANTERIORES

SI	✓	NO	

ETAPAS DEL TRABAJO O TAREA	PELIGROS O RIESGOS POTENCIALES	MEDIDAS PREVENTIVAS O DE CONTROL DE LOS PELIGROS O RIESGOS
Planificación	- No Entender - No tomar Atención	- Reinstruir a los Compañeros - Estar atento
traslado de Material y Herramientas	- Caída mismo nivel - Golpe	- Circular por vías despejadas - Uso de E.P.P
Corte con Esmeril 4 ½ Soldadura	- Corte - Proyección de Partículas - Quemaduras	- Uso de E.P.P - Chaqueta de Cuero - Careta
Desarme de Silenciador Sala 2	- Corte - Golpe - Apretado por y Contra - Caída distinto nivel	- Uso de E.P.P adecuados - Arnés de Seguridad - Trabajo en Equipo
orden y aseo	- Caída mismo nivel	- Circular por vías despejadas

NOMBRE	RUT	CARGO	FIRMA
José Carvajal H.	10.570.155-1	Soldador	[signature]
Luis Arturo Mella Martínez	17.765.258-K	Soldador	[signature]
Luis Olguín Riquelme	15370495-3	M1 elec	[signature]

REVISIÓN DE PREVENCIÓN: Nombre…Diego…Mella…Gusto……………..RUT…17.564.662-9……Firma……[signature]……………….



Enduelec CHILE	ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	PAGINA 1 de 3
		REVISIÓN : 5
	OBLIGACIÓN DE INFORMAR (Art. 21; D. S. 40; Marzo 1969)	FECHA : Abril 2016

OBRA: San Vicente - sala generadores	ESPECIALIDAD: Eléctrico	FECHA: 10-01-2017
ACTIVIDAD O TAREA: Instalación Soporte de Tablero	SUPERVISOR RESPONSABLE: Luis Olguin	FIRMA:

LA TAREA ESTA NORMADA	PROCEDIMIENTO	INSTRUCTIVO	REGLAMENTO	OTRO DOCUMENTO	NO REQUIERE	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
	/						

MARCAR **SI**, **NO**, **N/A** (no aplica) SEGÚN CORRESPONDA

1. ¿El personal está capacitado para realizar la actividad?	Si	2. ¿Evalúo las condiciones de higiene laboral del área de trabajo? (nivel de ruido, polvo en suspensión, temperatura, iluminación, etc.)	Si
3. ¿Se identificó el EPP específico para la tarea que se realizará (Protector Auditivo, Respirador, Guante Dieléctrico, etc.)?, indíquelo……………………	Si	4. ¿Identifico los Aspectos Ambientales potenciales de riesgos como: derrame de combustible, derrame de sustancias peligrosas a cursos de agua, etc.	Si
5. ¿Conoce el riesgo más crítico de la faena? (Incendio, Gases, Carga Suspendida, etc.), señálelo:……………………………………………………	Si	6. ¿Para trabajos en altura identifico el tipo de equipo de apoyo a usar?, (andamio, escala, alza-hombre, etc.). Identifíquelo:………………………	N/A
7. ¿Existen otros trabajos en el área, coordino las interferencias?	Si	8. Si va a usar andamios, estos fueron armados por personal capacitado. Están aprobados: SI ☐ NO ☐	N/A
9. ¿Los equipos, herramientas y materiales están en condiciones de ser usados y cumplen los requerimientos mínimos del cliente o la empresa?	Si	10. ¿Cuenta con el permiso de trabajo correspondiente; sí realizará trabajos en caliente, trabajos en altura, en espacios confinados, energía eléctrica, etc.	Si
11. ¿Evalúo implementar bloqueos físicos para energías potencialmente peligrosas en el lugar de trabajo?¿Es necesario: SI ☑ NO ☐	Si	12. ¿Para trabajos en caliente cuenta con extintor de incendio disponible en el lugar y operativo?	Si
13. ¿Las instalaciones eléctricas de faena cumplen con la NCh 4/2003?	Si	14. ¿Necesita biombo o barrera dura para los trabajos en caliente?, Indique cual:………………………………	No
15. ¿Los tableros eléctricos provisorios cuentas con protección diferencial?	Si	16. Para los trabajos de excavación delimitara la zona con cinta de peligro, malla faenera o barrera dura. Indíquela:…………………………………	NA
17. ¿El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada?	Si	18. ¿Debe transportar carga superior a los 25 kilos? Sí la respuesta es afirmativa tiene equipo mecánico de apoyo o personal suficiente: SI ☐ NO ☐	NA
19. ¿Evalúo el riesgo de incendio en el área?	Si	20. ¿Sí utiliza equipo alza hombre, el operador tiene una capacitación de por lo menos 7 horas con un organismo competente?	NA
21. ¿Conoce el Plan de Emergencia, las Vías de Evacuación y la Zona de Seguridad donde está trabajando?	Si	22. ¿Para trabajos de carga suspendida tiene operador y Rigger calificados y capacitados por un organismo acreditado?	NA


DIO RESPUESTA A TODAS LAS PREGUNTAS ANTERIORES

SI		NO	

ETAPAS DEL TRABAJO O TAREA	PELIGROS O RIESGOS POTENCIALES	MEDIDAS PREVENTIVAS O DE CONTROL DE LOS PELIGROS O RIESGOS
Planificación	- No Entender - No Tomar Atención	- Restringir al Personal - Estar Atento ala Planificado
Traslado de Material y Herramientas	- Caida mismo nivel - Golpe	- Circular por uías despejado - USO epp
Corte de Material	- Golpe - Proyección de Particulas - Quemaduras - Corte	- Humedecer terreno - uso coreto facial - USO guanto

NOMBRE	RUT	CARGO	FIRMA
Joel Carvajal H.	10.170 166-1	Soldador	[signature]
Luis Arturo Mella Martínez	11.765258-5	Soldador	[signature]
Luis Olguín	15 370 495-3	M 1 elec	[signature]

REVISIÓN DE PREVENCIÓN: Nombre……………………………………………………..RUT……………………………Firma……………………………..

	ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	PAGINA 1 de 3
		REVISIÓN : 5
	OBLIGACIÓN DE INFORMAR (Art. 21; D. S. 40; Marzo 1969)	FECHA : Abril 2016

OBRA: San Vicente - Sala Generadora	ESPECIALIDAD: Montaje instalaciones eléctricas	FECHA: 07/04/2017
ACTIVIDAD O TAREA Montaje y cableado	SUPERVISOR RESPONSABLE: Alan Romero	FIRMA: [firma]

LA TAREA ESTA NORMADA	PROCEDIMIENTO	INSTRUCTIVO	REGLAMENTO	OTRO DOCUMENTO	NO REQUIERE	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
	✓						

MARCAR **SI**, **NO**, **N/A** (no aplica) SEGÚN CORRESPONDA

1. ¿El personal está capacitado para realizar la actividad?	Si	2. ¿Evalúo las condiciones de higiene laboral del área de trabajo? (nivel de ruido, polvo en suspensión, temperatura, iluminación, etc.)	Si
3. ¿Se identificó el EPP específico para la tarea que se realizará (Protector Auditivo, Respirador, Guante Dieléctrico, etc.)?, indíquelo. Gafas, Guantes, casco	Si	4. ¿Identifico los Aspectos Ambientales potenciales de riesgos como: derrame de combustible, derrame de sustancias peligrosas a cursos de agua, etc.	Si
5. ¿Conoce el riesgo más crítico de la faena? (Incendio, Gases, Carga Suspendida, etc.), señálelo: [illegible]........	Si	6. ¿Para trabajos en altura identifico el tipo de equipo de apoyo a usar?, (andamio, escala, alza-hombre, etc.). Identifíquelo:............................	Si
7. ¿Existen otros trabajos en el área, coordino las interferencias?	Si	8. Si va a usar andamios, estos fueron armados por personal capacitado. Están aprobados: SI ☐ NO ☐	Si
9. ¿Los equipos, herramientas y materiales están en condiciones de ser usados y cumplen los requerimientos mínimos del cliente o la empresa?	Si	10. ¿Cuenta con el permiso de trabajo correspondiente; sí realizará trabajos en caliente, trabajos en altura, en espacios confinados, energía eléctrica, etc.	Si
11. ¿Evalúo implementar bloqueos físicos para energías potencialmente peligrosas en el lugar de trabajo?¿Es necesario: SI ☐ NO ☐	Si	12. ¿Para trabajos en caliente cuenta con extintor de incendio disponible en el lugar y operativo?	Si
13. ¿Las instalaciones eléctricas de faena cumplen con la NCh 4/2003?	Si	14. ¿Necesita biombo o barrera dura para los trabajos en caliente?, Indique cual:....................................	N/A
15. ¿Los tableros eléctricos provisorios cuentas con protección diferencial?	Si	16. Para los trabajos de excavación delimitara la zona con cinta de peligro, malla faenera o barrera dura. Indíquela:.......................................	N/A
17. ¿El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada?	Si	18. ¿Debe transportar carga superior a los 25 kilos? Sí la respuesta es afirmativa tiene equipo mecánico de apoyo o personal suficiente: SI ☐ NO ☐	N/A
19. ¿Evalúo el riesgo de incendio en el área?	Si	20. ¿Sí utiliza equipo alza hombre, el operador tiene una capacitación de por lo menos 7 horas con un organismo competente?	N/A
21. ¿Conoce el Plan de Emergencia, las Vías de Evacuación y la Zona de Seguridad donde está trabajando?	Si	22. ¿Para trabajos de carga suspendida tiene operador y Rigger calificados y capacitados por un organismo acreditado?	N/A


DIO RESPUESTA A TODAS LAS PREGUNTAS ANTERIORES

SI		NO	✓

ETAPAS DEL TRABAJO O TAREA	PELIGROS O RIESGOS POTENCIALES	MEDIDAS PREVENTIVAS O DE CONTROL DE LOS PELIGROS O RIESGOS
PLANIFICACIÓN	◦ NO ESTAR ATENTO ◦ NO PRESTAR ATENCIÓN A CHARLAS.	◦ PRESTAR ATENCIÓN ◦ ESTAR ATENTO
DESCARGA DE HERRAMIENTAS MAT. DE TRABAJO	◦ CAÍDA DE DISTINTO NIVEL ◦ SOBRE ESFUERZO.	◦ USAR GUANTES ◦ NO LEVANTAR GRANDES PESOS
CORTE DESCONEXIÓN DE GENERADOR	◦ ASEGURAR QUE EQUIPO ESTE DESCONECTADO ◦ GOLPEADO POR.	◦ USAR E.P.P. ◦
CONEXIÓN DE CABLEADO A GENERADOR NUEVO.	◦ GOLPEADO POR ◦	◦ USAR E.P.P. ◦ MEDIR TABLERO PAR VER SI TIENE ENERGÍA
ORDEN Y ASEO GUARDADO DE HERRAMIENTAS		◦ MOJAR PARA NO TENER PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS.

NOMBRE	RUT	CARGO	FIRMA
Luis Mella Martínez	17.765.258-K	Soldador	[signature]
Luis Olguín Mioyeme	15.370.495-3	M1 eter	[signature]
Joel Carvajal H.	10.570.155-1	SOLDADOR	[signature]

REVISIÓN DE PREVENCIÓN: Nombre Diego Mora Castro RUT 17564002-9 Firma [signature]



	ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	PAGINA 1 de 3
		REVISIÓN : 5
	OBLIGACIÓN DE INFORMAR (Art. 21; D. S. 40; Marzo 1969)	FECHA : Abril 2017

OBRA: San Vicente de TT - Sala de Conservadora	ESPECIALIDAD: Eléctrico	FECHA: 06/04/2017
ACTIVIDAD O TAREA montaje y conexionado de tablero.	SUPERVISOR RESPONSABLE: Luis olguin	FIRMA: [firma]

LA TAREA ESTA NORMADA	PROCEDIMIENTO	INSTRUCTIVO	REGLAMENTO	OTRO DOCUMENTO	NO REQUIERE	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO

MARCAR **SI**, **NO**, **N/A** (no aplica) SEGÚN CORRESPONDA

1. ¿El personal está capacitado para realizar la actividad?	SI	2. ¿Evalúo las condiciones de higiene laboral del área de trabajo? (nivel de ruido, polvo en suspensión, temperatura, iluminación, etc.)	SI
3. ¿Se identificó el EPP específico para la tarea que se realizará (Protector Auditivo, Respirador, Guante Dieléctrico, etc.)?, indíquelo……………………	SI	4. ¿Identifico los Aspectos Ambientales potenciales de riesgos como: derrame de combustible, derrame de sustancias peligrosas a cursos de agua, etc.	SI
5. ¿Conoce el riesgo más crítico de la faena? (Incendio, Gases, Carga Suspendida, etc.), señálelo:…………………………………………………….	SI	6. ¿Para trabajos en altura identifico el tipo de equipo de apoyo a usar?, (andamio, escala, alza-hombre, etc.). Identifíquelo:………………………..	SI
7. ¿Existen otros trabajos en el área, coordino las interferencias?	SI	8. Si va a usar andamios, estos fueron armados por personal capacitado. Están aprobados: SI ☐ NO ☐	SI
9. ¿Los equipos, herramientas y materiales están en condiciones de ser usados y cumplen los requerimientos mínimos del cliente o la empresa?	SI	10. ¿Cuenta con el permiso de trabajo correspondiente; sí realizará trabajos en caliente, trabajos en altura, en espacios confinados, energía eléctrica, etc.	SI
11. ¿Evalúo implementar bloqueos físicos para energías potencialmente peligrosas en el lugar de trabajo?¿Es necesario: SI ☐ NO ☐	SI	12. ¿Para trabajos en caliente cuenta con extintor de incendio disponible en el lugar y operativo?	SI
13. ¿Las instalaciones eléctricas de faena cumplen con la NCh 4/2003?	SI	14. ¿Necesita biombo o barrera dura para los trabajos en caliente?, Indique cual:………………………………..	NA
15. ¿Los tableros eléctricos provisorios cuentas con protección diferencial?	SI	16. Para los trabajos de excavación delimitara la zona con cinta de peligro, malla faenera o barrera dura. Indíquela:…………………………………	N/A
17. ¿El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada?	SI	18. ¿Debe transportar carga superior a los 25 kilos? Sí la respuesta es afirmativa tiene equipo mecánico de apoyo o personal suficiente: SI ☐ NO ☐	N/A
19. ¿Evalúo el riesgo de incendio en el área?	SI	20. ¿Sí utiliza equipo alza hombre, el operador tiene una capacitación de por lo menos 7 horas con un organismo competente?	N/A
21. ¿Conoce el Plan de Emergencia, las Vías de Evacuación y la Zona de Seguridad donde está trabajando?	SI	22. ¿Para trabajos de carga suspendida tiene operador y Rigger calificados y capacitados por un organismo acreditado?	N/A


DIO RESPUESTA A TODAS LAS PREGUNTAS ANTERIORES

SI		NO	/

ETAPAS DEL TRABAJO O TAREA	PELIGROS O RIESGOS POTENCIALES	MEDIDAS PREVENTIVAS O DE CONTROL DE LOS PELIGROS O RIESGOS
planificación	- no entender - no tomar atención	- Reinstruir a los compañeros - estar atento
traslado de material y herramientas.	- caída mismo nivel - golpe	- circular por vías despejadas. - uso epp
Instalación de cableado y peinado	- corte - atrapamiento	- medidas de seguridad - usar epp
apretar pernos e instalación de amortiguadores de generador.		- trabajo en equipo - uso epp (guantes)

NOMBRE	RUT	CARGO	FIRMA
Luis Olavin Riquelme	15.370485-3	M.ELEC	[signature]
Luis Arturo Mella Martinez	17.769.258-K	Soldador	[signature]
Joel Aguiles Carvajal	10.570155-1	u	[signature]

REVISIÓN DE PREVENCIÓN: Nombre….Diego Esteban Mora………….RUT…17569007-9……Firma……[signature]……

	ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO OBLIGACIÓN DE INFORMAR (Art. 21; D. S. 40; Marzo 1969)	PAGINA 1 de 3 REVISIÓN : 5 FECHA : Abril 2016

OBRA: SAN VICENTE · Sala de Gobernadores				ESPECIALIDAD:			FECHA: 05/04/2017
ACTIVIDAD O TAREA Montaje y Conexionado				SUPERVISOR RESPONSABLE: Alan Romero			FIRMA: [firma]
LA TAREA ESTA NORMADA	PROCEDIMIENTO	INSTRUCTIVO	REGLAMENTO	OTRO DOCUMENTO	NO REQUIERE	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
	✓						

MARCAR **SI**, **NO**, **N/A** (no aplica) SEGÚN CORRESPONDA

1. ¿El personal está capacitado para realizar la actividad?	Si	2. ¿Evalúo las condiciones de higiene laboral del área de trabajo? (nivel de ruido, polvo en suspensión, temperatura, iluminación, etc.)	Si
3. ¿Se identificó el EPP específico para la tarea que se realizará (Protector Auditivo, Respirador, Guante Dieléctrico, etc.)?, indíquelo......................	Si	4. ¿Identifico los Aspectos Ambientales potenciales de riesgos como: derrame de combustible, derrame de sustancias peligrosas a cursos de agua, etc.	Si
5. ¿Conoce el riesgo más crítico de la faena? (Incendio, Gases, Carga Suspendida, etc.), señálelo:..	Si	6. ¿Para trabajos en altura identifico el tipo de equipo de apoyo a usar?, (andamio, escala, alza-hombre, etc.). Identifíquelo:..: escala..........	Si
7. ¿Existen otros trabajos en el área, coordino las interferencias?	Si	8. Si va a usar andamios, estos fueron armados por personal capacitado. Están aprobados: SI ☐ NO ☐	N/A
9. ¿Los equipos, herramientas y materiales están en condiciones de ser usados y cumplen los requerimientos mínimos del cliente o la empresa?	Si	10. ¿Cuenta con el permiso de trabajo correspondiente; sí realizará trabajos en caliente, trabajos en altura, en espacios confinados, energía eléctrica, etc.	Si
11. ¿Evalúo implementar bloqueos físicos para energías potencialmente peligrosas en el lugar de trabajo?¿Es necesario: SI ☐ NO ☐	Si	12. ¿Para trabajos en caliente cuenta con extintor de incendio disponible en el lugar y operativo?	Si
13. ¿Las instalaciones eléctricas de faena cumplen con la NCh 4/2003?	Si	14. ¿Necesita biombo o barrera dura para los trabajos en caliente?, Indique cual:...biombo....................	Si
15. ¿Los tableros eléctricos provisorios cuentas con protección diferencial?	Si	16. Para los trabajos de excavación delimitara la zona con cinta de peligro, malla faenera o barrera dura. Indíquela:..	N/A
17. ¿El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada?	Si	18. ¿Debe transportar carga superior a los 25 kilos? Sí la respuesta es afirmativa tiene equipo mecánico de apoyo o personal suficiente: SI ☐ NO ☐	N/A
19. ¿Evalúo el riesgo de incendio en el área?	Si	20. ¿Sí utiliza equipo alza hombre, el operador tiene una capacitación de por lo menos 7 horas con un organismo competente?	N/A
21. ¿Conoce el Plan de Emergencia, las Vías de Evacuación y la Zona de Seguridad donde está trabajando?	Si	22. ¿Para trabajos de carga suspendida tiene operador y Rigger calificados y capacitados por un organismo acreditado?	N/A


DIO RESPUESTA A TODAS LAS PREGUNTAS ANTERIORES

SI	✓	NO	

ETAPAS DEL TRABAJO O TAREA	PELIGROS O RIESGOS POTENCIALES	MEDIDAS PREVENTIVAS O DE CONTROL DE LOS PELIGROS O RIESGOS
Planificación de trabajo	-No Entender -No Estar atento	-Reinstruir al Personal -tomar atención
traslado de herramientas y Materiales al lugar de trabajo	-Caída mismo nivel -Golpe	-Circular por vías despejadas -Uso de E.P.P.
cableado de control G.E. Sala 1 Postura de pernos Postura de Mangueras de gases Fabricacion tubo de escape sala 2	-Caída mismo o distinto nivel -Golpe -Proyección de Partículas -Quemaduras	-Circular por vías despejadas -trabajo Coordinado y en equipo -Uso de E.P.P.
orden y limpieza del lugar de trabajo	-Caída mismo nivel	Circular por vías despejadas

NOMBRE	RUT	CARGO	FIRMA
Luis Arturo Mella Martinez	11.765.258-K	Soldador	[signature]
Luis Olavin Miquelme	15370495-3	M.T elec	[signature]
Gamai Hernandez L.	18.948.044-1	M.M	[signature]

REVISIÓN DE PREVENCIÓN: Nombre Diego Mora Cueto ....RUT 17.564.002-9..........Firma [signature]..................

	ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO OBLIGACIÓN DE INFORMAR (Art. 21; D. S. 40; Marzo 1969)	 REVISIÓN : 5 FECHA : Marzo 2017

OBRA: Agrosuper Sn. Vicente T.T Finning	ESPECIALIDAD: Montaje Mecánico y sol [illegible]	FECHA: 04/04/2017
ACTIVIDAD O TAREA Montaje [illegible]	SUPERVISOR RESPONSABLE: Alan Zorrano M	FIRMA: [firma]

LA TAREA ESTA NORMADA	PROCEDIMIENTO	INSTRUCTIVO	REGLAMENTO	OTRO DOCUMENTO	NO REQUIERE	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
	✓						

MARCAR **SI**, **NO**, **N/A** (no aplica) SEGÚN CORRESPONDA

1. ¿El personal está capacitado para realizar la actividad?	Sí	2. ¿Evalúo las condiciones de higiene laboral del área de trabajo? (nivel de ruido, polvo en suspensión, temperatura, iluminación, etc.)	Sí
3. ¿Se identificó el EPP específico para la tarea que se realizará (Protector Auditivo, Respirador, Guante Dieléctrico, etc.)?, indíquelo. básicos y [illegible]	Sí	4. ¿Identifico los Aspectos Ambientales potenciales de riesgos como: derrame de combustible, derrame de sustancias peligrosas a cursos de agua, etc.	N/A
5. ¿Conoce el riesgo más crítico de la faena? (Incendio, Gases, Carga Suspendida, etc.), señálelo:……	Sí	6. ¿Para trabajos en altura identifico el tipo de equipo de apoyo a usar?, (andamio, escala, alza-hombre, etc.). Identifíquelo:……	Sí
7. ¿Existen otros trabajos en el área, coordino las interferencias?	Sí	8. Si va a usar andamios, estos fueron armados por personal capacitado. Están aprobados: SI ☒ NO ☐	Sí
9. ¿Los equipos, herramientas y materiales están en condiciones de ser usados y cumplen los requerimientos mínimos del cliente o la empresa?	Sí	10. ¿Cuenta con el permiso de trabajo correspondiente; sí realizará trabajos en caliente, trabajos en altura, en espacios confinados, energía eléctrica, etc.	Sí
11. ¿Evalúo implementar bloqueos físicos para energías potencialmente peligrosas en el lugar de trabajo?¿Es necesario: SI ☒ NO ☐	Sí	12. ¿Para trabajos en caliente cuenta con extintor de incendio disponible en el lugar y operativo?	Sí
13. ¿Las instalaciones eléctricas de faena cumplen con la NCh 4/2003?	Sí	14. ¿Necesita biombo o barrera dura para los trabajos en caliente?, Indique cual:……	N/A
15. ¿Los tableros eléctricos provisorios cuentas con protección diferencial?	Sí	16. Para los trabajos de excavación delimitara la zona con cinta de peligro, malla faenera o barrera dura. Indíquela:……	N/A
17. ¿El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada?	Sí	18. ¿Debe transportar carga superior a los 25 kilos? Sí la respuesta es afirmativa tiene equipo mecánico de apoyo o (personal suficiente) SI ☒ NO ☐	Sí
19. ¿Evalúo el riesgo de incendio en el área?	Sí	20. ¿Sí utiliza equipo alza hombre, el operador tiene una capacitación de por lo menos 7 horas con un organismo competente?	N/A
21. ¿Conoce el Plan de Emergencia, las Vías de Evacuación y la Zona de Seguridad donde está trabajando?	Sí	22. ¿Para trabajos de carga suspendida tiene operador y Rigger calificados y capacitados por un organismo acreditado?	Sí


DIO RESPUESTA A TODAS LAS PREGUNTAS ANTERIORES

SI	✓	NO	

ETAPAS DEL TRABAJO O TAREA	PELIGROS O RIESGOS POTENCIALES	MEDIDAS PREVENTIVAS O DE CONTROL DE LOS PELIGROS O RIESGOS
PLANIFICACIÓN DE LA TAREA	- Malas planificaciones. - No prestar atención	- Concentración al momento de efectuarlos -
DISPOSICIÓN DE PIEZAS PARA POSICIONAMIENTO HERRAMIENTAS CON SOLDADURA "ARCO MANUAL"	- Caídas - Golpes - Cortes - Quemaduras	- Transitar por vías libres de obstáculos - Uso de traje de cuero.
INSTALACIÓN DE PIEZAS Y ARMADO DE ESTAS.	- Golpes. - Piezas corto punzantes.	- Chequeo de herramientas - Área ordenada.
FABRICACIÓN DUCTO DE ESCAPE DE 6.6 MTS PARA SALA Nº 2	- Quemaduras - Proyección de partículas.	- Trabajos coordinados - Uso de antiparras - Trabajo en equipo
ORDEN Y ASEO DEL LUGAR.	- Caídas - Tropiezos.	- Uso de E.P.P - Trabajo en equipo.

NOMBRE	RUT	CARGO	FIRMA
Gianni Belisario Arnadt L.	18.948.741	—	[firma]
Luis Arturo Mella Martinez	17.765.258-K	Soldador	[firma]
Luis Olguin Riquelme	15370495-3	M1 elec	[firma]

REVISIÓN DE PREVENCIÓN: Nombre......Diego Mora Gieto......RUT...17.564.002-9......Firma......[firma]......



	ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	PAGINA 1 de 3
		REVISIÓN : 5
	OBLIGACIÓN DE INFORMAR (Art. 21; D. S. 40; Marzo 1969)	FECHA : Abril 2016

OBRA: Andesolar - San Vicente	ESPECIALIDAD: Montaje Mecánico	FECHA: 03/04/2017
ACTIVIDAD O TAREA Conexión de datos	SUPERVISOR RESPONSABLE: Alan Romero M	FIRMA: [firma]

LA TAREA ESTA NORMADA	PROCEDIMIENTO	INSTRUCTIVO	REGLAMENTO	OTRO DOCUMENTO	NO REQUIERE	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
	/						

MARCAR **SI**, **NO**, **N/A** (no aplica) SEGÚN CORRESPONDA

1. ¿El personal está capacitado para realizar la actividad?	Si	2. ¿Evalúo las condiciones de higiene laboral del área de trabajo? (nivel de ruido, polvo en suspensión, temperatura, iluminación, etc.)	Si
3. ¿Se identificó el EPP específico para la tarea que se realizará (Protector Auditivo, Respirador, Guante Dieléctrico, etc.)?, indíquelo........................	Si	4. ¿Identifico los Aspectos Ambientales potenciales de riesgos como: derrame de combustible, derrame de sustancias peligrosas a cursos de agua, etc.	Si
5. ¿Conoce el riesgo más crítico de la faena? (Incendio, Gases, Carga Suspendida, etc.), señálelo:..	Si	6. ¿Para trabajos en altura identifico el tipo de equipo de apoyo a usar?, (andamio, escala, alza-hombre, etc.). Identifíquelo:.............................	Si
7. ¿Existen otros trabajos en el área, coordino las interferencias?	Si	8. Si va a usar andamios, estos fueron armados por personal capacitado. Están aprobados: SI ☒ NO ☐	Si
9. ¿Los equipos, herramientas y materiales están en condiciones de ser usados y cumplen los requerimientos mínimos del cliente o la empresa?	Si	10. ¿Cuenta con el permiso de trabajo correspondiente; sí realizará trabajos en caliente, trabajos en altura, en espacios confinados, energía eléctrica, etc.	Si
11. ¿Evalúo implementar bloqueos físicos para energías potencialmente peligrosas en el lugar de trabajo?¿Es necesario: SI ☒ NO ☐	Si	12. ¿Para trabajos en caliente cuenta con extintor de incendio disponible en el lugar y operativo?	Si
13. ¿Las instalaciones eléctricas de faena cumplen con la NCh 4/2003?	Si	14. ¿Necesita biombo o barrera dura para los trabajos en caliente?, Indique cual:.....................................	NA
15. ¿Los tableros eléctricos provisorios cuentas con protección diferencial?	Si	16. Para los trabajos de excavación delimitara la zona con cinta de peligro, malla faenera o barrera dura. Indíquela:..	NA
17. ¿El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada?	Si	18. ¿Debe transportar carga superior a los 25 kilos? Sí la respuesta es afirmativa tiene equipo mecánico de apoyo o personal suficiente: SI ☐ NO ☐	N/A
19. ¿Evalúo el riesgo de incendio en el área?	Si	20. ¿Sí utiliza equipo alza hombre, el operador tiene una capacitación de por lo menos 7 horas con un organismo competente?	N/A
21. ¿Conoce el Plan de Emergencia, las Vías de Evacuación y la Zona de Seguridad donde está trabajando?	Si	22. ¿Para trabajos de carga suspendida tiene operador y Rigger calificados y capacitados por un organismo acreditado?	N/A


DIO RESPUESTA A TODAS LAS PREGUNTAS ANTERIORES

SI		NO	/

ETAPAS DEL TRABAJO O TAREA	PELIGROS O RIESGOS POTENCIALES	MEDIDAS PREVENTIVAS O DE CONTROL DE LOS PELIGROS O RIESGOS
Planificación de las maniobras y tareas	No entender o no prestar atención durante charla operacional	Preguntar para aclarar dudas
Instalación de vigas para soportación de silenciador en sala 1	Trabajo en altura, uso de esmeril 4½" Uso de máq. soldadora Incendio	Uso de arnés certificado y dejar registro de este, revisión visual de herramientas eléctricas Poner extintor en lugar de trabajos con chispa
Izaje de silenciador a posición final	Trabajo en altura sobre 1.50 mts Carga suspendida, equipo bajo carga.	Uso de arnés, delimitar con cinta eléctrica, el lugar, marcar
Modificación línea de escape	Trabajo en altura sobre 1.50 mts Proyección de partículas Incendio y caída de materiales y/o htas	Uso de arnés, uso de protector facial y aud. oídos Extintor en lugar Segregar zona de maniobras
Orden y aseo del lugar de trabajos.	No preocuparse por dejar orden y aseo como corresponde	Dejar limpio y ordenado antes de nuestro retiro al final del día.

NOMBRE	RUT	CARGO	FIRMA
luis Olavin Moreno	15370495-3	M1 elec	[signature]
Luis Mella Martinez	17.765258-K	Soldador	[signature]
Giovanni Koronado	18 988 [illegible]	m M	[signature]

REVISIÓN DE PREVENCIÓN: Nombre Diego Mona Cofto RUT 17364002-9 Firma [signature]

	ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO OBLIGACIÓN DE INFORMAR (Art. 21; D. S. 40; Marzo 1969)	PAGINA 1 de 3 REVISIÓN : 5 FECHA : Marzo 2017

OBRA: AGROSUPER SN. VICENTE DE T. T.	ESPECIALIDAD: MONTAJE MECANICO	FECHA: 02/04/2017
ACTIVIDAD O TAREA INSTALACION SILENCIADORES Y DUCTO DE ESCAPES EN SALAS 1 Y 2	SUPERVISOR RESPONSABLE: Alan Romero M.	FIRMA: [firma]

LA TAREA ESTA NORMADA	PROCEDIMIENTO	INSTRUCTIVO	REGLAMENTO	OTRO DOCUMENTO	NO REQUIERE	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
	✓						

MARCAR **SI**, **NO**, **N/A** (no aplica) SEGÚN CORRESPONDA

1. ¿El personal está capacitado para realizar la actividad?	Si	2. ¿Evalúo las condiciones de higiene laboral del área de trabajo? (nivel de ruido, polvo en suspensión, temperatura, iluminación, etc.)	Si
3. ¿Se identificó el EPP específico para la tarea que se realizará (Protector Auditivo, Respirador, Guante Dieléctrico, etc.)?, indíquelo. basicos y arnes.	Si	4. ¿Identifico los Aspectos Ambientales potenciales de riesgos como: derrame de combustible, derrame de sustancias peligrosas a cursos de agua, etc.	Si
5. ¿Conoce el riesgo más crítico de la faena? (Incendio) Gases (Carga Suspendida) etc.), señálelo:...TRABAJO CALIENTE Y ALTURA..........	Si	6. ¿Para trabajos en altura identifico el tipo de equipo de apoyo a usar?, (andamio) escala, alza-hombre, etc.). Identifíquelo: CAMION PLUMA........	Si
7. ¿Existen otros trabajos en el área, coordino las interferencias?	Si	8. Si va a usar andamios, estos fueron armados por personal capacitado. Están aprobados: SI ☒ NO ☐	Si
9. ¿Los equipos, herramientas y materiales están en condiciones de ser usados y cumplen los requerimientos mínimos del cliente o la empresa?	Si	10. ¿Cuenta con el permiso de trabajo correspondiente; sí realizará trabajos en caliente, trabajos en altura, en espacios confinados, energía eléctrica, etc.	Si
11. ¿Evalúo implementar bloqueos físicos para energías potencialmente peligrosas en el lugar de trabajo?¿Es necesario: SI ☒ NO ☐	Si	12. ¿Para trabajos en caliente cuenta con extintor de incendio disponible en el lugar y operativo?	Si
13. ¿Las instalaciones eléctricas de faena cumplen con la NCh 4/2003?	Si	14. ¿Necesita biombo o barrera dura para los trabajos en caliente?, Indique cual:..NINGUNO.....................	Si
15. ¿Los tableros eléctricos provisorios cuentas con protección diferencial?	Si	16. Para los trabajos de excavación delimitara la zona con cinta de peligro, malla faenera o barrera dura. Indíquela:....................................	N/A
17. ¿El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada?	Si	18. ¿Debe transportar carga superior a los 25 kilos? Sí la respuesta es afirmativa tiene equipo mecánico de apoyo o personal suficiente: SI ☒ NO ☐	Si
19. ¿Evalúo el riesgo de incendio en el área?	Si	20. ¿Sí utiliza equipo alza hombre, el operador tiene una capacitación de por lo menos 7 horas con un organismo competente?	Si
21. ¿Conoce el Plan de Emergencia, las Vías de Evacuación y la Zona de Seguridad donde está trabajando?	Si	22. ¿Para trabajos de carga suspendida tiene operador y Rigger calificados y capacitados por un organismo acreditado?	Si


DIO RESPUESTA A TODAS LAS PREGUNTAS ANTERIORES

SI	✓	NO	

ETAPAS DEL TRABAJO O TAREA	PELIGROS O RIESGOS POTENCIALES	MEDIDAS PREVENTIVAS O DE CONTROL DE LOS PELIGROS O RIESGOS
PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS	- No estar Atento - No Tomar Atención	- Reintruir al Personal - Tomar Atención a las Tareas de Trabajo
TRASLADO DE MATERIALES Y HRAS AL LUGAR DE TRABAJOS	- Caida mismo nivel - Golpe	- Circular por vías despejadas - uso de E.P.P, guantes ANTIParras, ETC.
TRASLADO DE SILENCIADOR E IZAJE DE ESTE. CON APOYO DE HRAS IDONEAS Y MAQUINARIA	- Caida mismo nivel - Golpe - Atrapado Por y Contra	- Circular por vías despejadas - uso de E.P.P - Trabajo Cordinado
CORTE DE PIEZAS, UNIÓN POR SOLDADURA "ARCO MANUAL"	- Caida distinto nivel - Golpe - Atrapado Por y Contra - Proyección de particulas	- Trabajo Cordinado y en equipo - uso de E.P.P. Especificos Para las Tareas de Trabajo
ORDEN Y ASEO DEL LUGAR ANTES DE NUESTRO RETIRO.	- Caida mismo nivel	- Circular Por vías despejadas

NOMBRE	RUT	CARGO	FIRMA
Luis Mella M	11.765.258-K	S	[signature]
Danilo Stone Chavez	14.307.267-8	M. soldador	[signature]
Guillermo Banda Garrijo	17.952.696-4	M1	[signature]

REVISIÓN DE PREVENCIÓN: Nombre…………………………………………………..RUT……………………………Firma……………………………..

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td>ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO</td><td>PAGINA 1 de 3</td></tr>
<tr><td></td><td>REVISIÓN : 5</td></tr>
<tr><td>OBLIGACIÓN DE INFORMAR (Art. 21; D. S. 40; Marzo 1969)</td><td>FECHA : Marzo 2017</td></tr>
</table>

OBRA: Agrosuper.	ESPECIALIDAD: electricidad	FECHA: 02-04-17
ACTIVIDAD O TAREA Conexionado de Conductores	SUPERVISOR RESPONSABLE: Juan Soto	FIRMA: [firma]

LA TAREA ESTA NORMADA	PROCEDIMIENTO	INSTRUCTIVO	REGLAMENTO	OTRO DOCUMENTO	NO REQUIERE	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO

MARCAR **SI**, **NO**, **N/A** (no aplica) SEGÚN CORRESPONDA

1. ¿El personal está capacitado para realizar la actividad?	Si	2. ¿Evalúo las condiciones de higiene laboral del área de trabajo? (nivel de ruido, polvo en suspensión, temperatura, iluminación, etc.)	Si
3. ¿Se identificó el EPP específico para la tarea que se realizará (Protector Auditivo, Respirador, Guante Dieléctrico, etc.)?, indíquelo, Guantes.........	Si	4. ¿Identifico los Aspectos Ambientales potenciales de riesgos como: derrame de combustible, derrame de sustancias peligrosas a cursos de agua, etc.	N/A
5. ¿Conoce el riesgo más crítico de la faena? (Incendio, Gases, Carga Suspendida, etc.), señálelo:..	Si	6. ¿Para trabajos en altura identifico el tipo de equipo de apoyo a usar?, (andamio, escala, alza-hombre, etc.). Identifíquelo:...escala.........	Si
7. ¿Existen otros trabajos en el área, coordino las interferencias?	Si	8. Si va a usar andamios, estos fueron armados por personal capacitado. Están aprobados: SI ☐ NO ☐	N/A
9. ¿Los equipos, herramientas y materiales están en condiciones de ser usados y cumplen los requerimientos mínimos del cliente o la empresa?	Si	10. ¿Cuenta con el permiso de trabajo correspondiente; sí realizará trabajos en caliente, trabajos en altura, en espacios confinados, energía eléctrica, etc.	Si
11. ¿Evalúo implementar bloqueos físicos para energías potencialmente peligrosas en el lugar de trabajo?¿Es necesario: SI ☑ NO ☐	Si	12. ¿Para trabajos en caliente cuenta con extintor de incendio disponible en el lugar y operativo?	Si
13. ¿Las instalaciones eléctricas de faena cumplen con la NCh 4/2003?	Si	14. ¿Necesita biombo o barrera dura para los trabajos en caliente?, Indique cual:....................................	N/A
15. ¿Los tableros eléctricos provisorios cuentas con protección diferencial?	Si	16. Para los trabajos de excavación delimitara la zona con cinta de peligro, malla faenera o barrera dura. Indíquela:..	N/A
17. ¿El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada?	Si	18. ¿Debe transportar carga superior a los 25 kilos? Sí la respuesta es afirmativa tiene equipo mecánico de apoyo o personal suficiente: SI ☐ NO ☐	N/A
19. ¿Evalúo el riesgo de incendio en el área?	Si	20. ¿Sí utiliza equipo alza hombre, el operador tiene una capacitación de por lo menos 7 horas con un organismo competente?	N/A
21. ¿Conoce el Plan de Emergencia, las Vías de Evacuación y la Zona de Seguridad donde está trabajando?	Si	22. ¿Para trabajos de carga suspendida tiene operador y Rigger calificados y capacitados por un organismo acreditado?	N/A


DIO RESPUESTA A TODAS LAS PREGUNTAS ANTERIORES

SI		NO	

ETAPAS DEL TRABAJO O TAREA	PELIGROS O RIESGOS POTENCIALES	MEDIDAS PREVENTIVAS O DE CONTROL DE LOS PELIGROS O RIESGOS
Planificación	No etender No estar Atento a las Planificacion de Trabajo	-Reinstruir al Personal -Enfocar bien las Tareas de Trabajo
Traslado de Material y Herramientas	caidas distinto/mismo nivel sobresfuerzo	Poner atención a condiciones del terreno trabajo en equipo
Conexionado de Conductores.	-cortes -golpeado por.	-uso de guante en todo momento. -trabajo en equipo.
-uso de Herramientas electricos Taladro -Trabajos en altura	-Proyeccion de particulas -schok electrico -caidas desde y distinto nivel.	-uso de antiparras -[illegible] visual de Herramientas y extenciones que Cumplan con su codificacion -uso de arnes de seguridad.
-retiro del lugar de trabajo.	-Dejar area sucia o desordenado	-Dejar el lugar de trabajo limpio y ordenado.

NOMBRE	RUT	CARGO	FIRMA
Luis Olguín Miquelme	15370496-3	M 1	[firma]
Jorge Moreno Palma	10937074-6	Encargado Logística	[firma]
Rigoberto Moreno	10.831.985-2	M.M.	[firma]
Rodrigo Noir	19.372.326-8	M.2.	[firma]
Patricio Riveros F.	15 618 180-3	M2	[firma]
Patricio Tobilo	8936051-K	M1	[firma]
Gerardo Hernández	16848074-1		[firma]

REVISIÓN DE PREVENCIÓN: Nombre Diego Mora Costa RUT.................................Firma.................................

	ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	PAGINA 1 de 3
		REVISIÓN : 5
	OBLIGACIÓN DE INFORMAR (Art. 21; D. S. 40; Marzo 1969)	FECHA : Marzo 2017

OBRA: AGROSUPER "PLANTA DE EGLENACIÓN" SALAS 1 Y 2			ESPECIALIDAD: MONTAJE ELÉCTRICO Y MONTAJE MECÁNICO			FECHA: 01/04/2017	
ACTIVIDAD O TAREA MONTAJE MECÁNICO "INS. DUCTO ESCALERAS" TENDIDO ALIMENTADOR Y CONEXIONADO.			SUPERVISOR RESPONSABLE: ALAN ROMERO M			FIRMA: [firma]	
LA TAREA ESTA NORMADA	PROCEDIMIENTO	INSTRUCTIVO	REGLAMENTO	OTRO DOCUMENTO	NO REQUIERE	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
	✓						

MARCAR **SI**, **NO**, **N/A** (no aplica) SEGÚN CORRESPONDA

1. ¿El personal está capacitado para realizar la actividad?	SI	2. ¿Evalúo las condiciones de higiene laboral del área de trabajo? (nivel de ruido, polvo en suspensión, temperatura, iluminación, etc.)	SI
3. ¿Se identificó el EPP específico para la tarea que se realizará (Protector Auditivo, Respirador, Guante Dieléctrico, etc.)?, indíquelo……………………	SI	4. ¿Identifico los Aspectos Ambientales potenciales de riesgos como: derrame de combustible, derrame de sustancias peligrosas a cursos de agua, etc.	SI
5. ¿Conoce el riesgo más crítico de la faena? (Incendio, Gases, Carga Suspendida, etc.), señálelo: DESCARGA ELÉCTRICA……………………	SI	6. ¿Para trabajos en altura identifico el tipo de equipo de apoyo a usar?, (andamio, escala, alza-hombre, etc.). Identifíquelo:…………………………	SI
7. ¿Existen otros trabajos en el área, coordino las interferencias?	SI	8. Si va a usar andamios, estos fueron armados por personal capacitado. Están aprobados: SI ☐ NO ☐	SI
9. ¿Los equipos, herramientas y materiales están en condiciones de ser usados y cumplen los requerimientos mínimos del cliente o la empresa?	SI	10. ¿Cuenta con el permiso de trabajo correspondiente; sí realizará trabajos en caliente, trabajos en altura, en espacios confinados, energía eléctrica, etc.	SI
11. ¿Evalúo implementar bloqueos físicos para energías potencialmente peligrosas en el lugar de trabajo?¿Es necesario: SI ☐ NO ☐	SI	12. ¿Para trabajos en caliente cuenta con extintor de incendio disponible en el lugar y operativo?	SI
13. ¿Las instalaciones eléctricas de faena cumplen con la NCh 4/2003?	SI	14. ¿Necesita biombo o barrera dura para los trabajos en caliente?, Indique cual:………………………………	N/A
15. ¿Los tableros eléctricos provisorios cuentas con protección diferencial?	SI	16. Para los trabajos de excavación delimitara la zona con cinta de peligro, malla faenera o barrera dura. Indíquela:…………………………………	N/A
17. ¿El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada?	SI	18. ¿Debe transportar carga superior a los 25 kilos? Sí la respuesta es afirmativa tiene equipo mecánico de apoyo o personal suficiente: SI ☐ NO ☐	N/A
19. ¿Evalúo el riesgo de incendio en el área?	SI	20. ¿Sí utiliza equipo alza hombre, el operador tiene una capacitación de por lo menos 7 horas con un organismo competente?	N/A
21. ¿Conoce el Plan de Emergencia, las Vías de Evacuación y la Zona de Seguridad donde está trabajando?	SI	22. ¿Para trabajos de carga suspendida tiene operador y Rigger calificados y capacitados por un organismo acreditado?	N/A


DIO RESPUESTA A TODAS LAS PREGUNTAS ANTERIORES

SI		NO	/

ETAPAS DEL TRABAJO O TAREA	PELIGROS O RIESGOS POTENCIALES	MEDIDAS PREVENTIVAS O DE CONTROL DE LOS PELIGROS O RIESGOS
ORGANIZACION DE TAREA ORGANIZAR GRUPO DE TRABAJO	- NO PRESTAN ATENCION - NO ORGANIZADO CON EL GRUPO DE TRABAJO	• PRESTAN ATENCIÓN • ESTAN ATENTO A CHARLAS DIARIAS
INSTALACION DE POSTES	• CAIDA DE MATERIAL • CAIDA DE DISTINTO NIVEL	• USAN EPP • USAN ARNES DE SEGURIDAD
INSTALACION DE CABLEADO	• GOLPES ELECTRICOS • CAIDA DE DISTINTO NIVEL	• UTILIZAN GUANTES • OPERAN MAQUINA CON AUTORIZACIÓN
INSTALACION DE INTERRUPTORES	• GOLPES ELECTRICOS • ATRAPAMIENTO	• CORTAN ELECTRICIDAD • USAN EPP

NOMBRE	RUT	CARGO	FIRMA
Giagni Hernández L.	18.948.0744	maestro m.	[firma]
Rodrigo Neira	19.372.326-8	M.2	[firma]
Luis Olguín Miquelme	15370495-3	M1 elec.	[firma]
Rigoberto Moreno	10.831.985-2	M.M.	[firma]
Guillermo Barria Garrido	17.952.696-4	M1	[firma]
Danilo Stone ell.	17.301.267-8	M. soldador	[firma]
Jorge Aliaga Palma	10937074-6	E. Logística	[firma]
Juan Soto S.	13486989-5	Supervisor	[firma]
Patricio Tobilo	8936051-K	M1	[firma]
Patricio Riveros F.	15.618180-3	M2	[firma]
Luis Mella	11.865.258-K	Soldador	[firma]

REVISIÓN DE PREVENCIÓN: Nombre Diego Mora Cueto RUT 17564.002-9 Firma [firma]

	ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	PAGINA 1 de 3
		REVISIÓN : 5
	OBLIGACIÓN DE INFORMAR (Art. 21; D. S. 40; Marzo 1969)	FECHA : Marzo 2017

OBRA: Agrosuper San Vicente	ESPECIALIDAD: Montajes	FECHA: 31/03/17
ACTIVIDAD O TAREA: Retiro y posicionamiento de G.G.	SUPERVISOR RESPONSABLE: Alan Romano M	FIRMA: [firma]

LA TAREA ESTA NORMADA	PROCEDIMIENTO	INSTRUCTIVO	REGLAMENTO	OTRO DOCUMENTO	NO REQUIERE	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
	✓						

MARCAR **SI**, **NO**, **N/A** (no aplica) SEGÚN CORRESPONDA

1. ¿El personal está capacitado para realizar la actividad?	Si	2. ¿Evalúo las condiciones de higiene laboral del área de trabajo? (nivel de ruido, polvo en suspensión, temperatura, iluminación, etc.)	Si
3. ¿Se identificó el EPP específico para la tarea que se realizará (Protector Auditivo, Respirador, Guante Dieléctrico, etc.)?, indíquelo……………………	Si	4. ¿Identifico los Aspectos Ambientales potenciales de riesgos como: derrame de combustible, derrame de sustancias peligrosas a cursos de agua, etc.	Si
5. ¿Conoce el riesgo más crítico de la faena? (Incendio, Gases, Carga Suspendida, etc.), señálelo:…………………………………………	Si	6. ¿Para trabajos en altura identifico el tipo de equipo de apoyo a usar?, (andamio, escala, alza-hombre, etc.). Identifíquelo:…………………………	Si
7. ¿Existen otros trabajos en el área, coordino las interferencias?	Si	8. Si va a usar andamios, estos fueron armados por personal capacitado. Están aprobados: SI ☐ NO ☐	Si
9. ¿Los equipos, herramientas y materiales están en condiciones de ser usados y cumplen los requerimientos mínimos del cliente o la empresa?	Si	10. ¿Cuenta con el permiso de trabajo correspondiente; sí realizará trabajos en caliente, trabajos en altura, en espacios confinados, energía eléctrica, etc.	Si
11. ¿Evalúo implementar bloqueos físicos para energías potencialmente peligrosas en el lugar de trabajo?¿Es necesario: SI ☐ NO ☐	Si	12. ¿Para trabajos en caliente cuenta con extintor de incendio disponible en el lugar y operativo?	Si
13. ¿Las instalaciones eléctricas de faena cumplen con la NCh 4/2003?	Si	14. ¿Necesita biombo o barrera dura para los trabajos en caliente?, Indique cual:………………………………..	N/A
15. ¿Los tableros eléctricos provisorios cuentas con protección diferencial?	Si	16. Para los trabajos de excavación delimitara la zona con cinta de peligro, malla faenera o barrera dura. Indíquela:…………………………………..	N/A
17. ¿El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada?	Si	18. ¿Debe transportar carga superior a los 25 kilos? Sí la respuesta es afirmativa tiene equipo mecánico de apoyo o personal suficiente: SI ☐ NO ☐	N/A
19. ¿Evalúo el riesgo de incendio en el área?	Si	20. ¿Sí utiliza equipo alza hombre, el operador tiene una capacitación de por lo menos 7 horas con un organismo competente?	N/A
21. ¿Conoce el Plan de Emergencia, las Vías de Evacuación y la Zona de Seguridad donde está trabajando?	Si	22. ¿Para trabajos de carga suspendida tiene operador y Rigger calificados y capacitados por un organismo acreditado?	N/A

DIO RESPUESTA A TODAS LAS PREGUNTAS ANTERIORES

SI		NO	✓

ETAPAS DEL TRABAJO O TAREA	PELIGROS O RIESGOS POTENCIALES	MEDIDAS PREVENTIVAS O DE CONTROL DE LOS PELIGROS O RIESGOS
Planificacion de las tareas	No escuchar instrucciones	- Estar atento a las charlas - Prestar atencion al encargado
Descargar material y herramientas Desmontar ductos	Caida distinto nivel Caida de material	- Transitar por vias libres - Respetar señalizacion
Instalacion de cableado en trincheras	Golpes electrico Atrapamiento de extremidades	- Trabajo en equipo - Uso de EPP - Requerir apoyo si lo amerita
Instalacion de ductos de CC		
Aseo orden y limpieza	Golpes cortes sobre esfuerzo	- Mantener el orden - Trabajos coordinados

NOMBRE	RUT	CARGO	FIRMA
Giovanni Hernández Llanquitun.	18.948.0741	—	[signature]
Rodrigo Neira	19.372.326-8	—	[signature]
Luis Olguín	15 370 464-3	—	[signature]

REVISIÓN DE PREVENCIÓN: Nombre…Diego……Mora……Cueto……………RUT…17.564.002-9….Firma……[signature]……………

	ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	PAGINA 1 de 3
		REVISIÓN : 5
	OBLIGACIÓN DE INFORMAR (Art. 21; D. S. 40; Marzo 1969)	FECHA : Marzo 2017

OBRA: AGROSUPER SAN VICENTE de TT	ESPECIALIDAD: ELECTRICO	FECHA: 30/03/2017
ACTIVIDAD O TAREA DESCONEXIÓN	SUPERVISOR RESPONSABLE: ALAN DOMEDO	FIRMA:

LA TAREA ESTA NORMADA	PROCEDIMIENTO	INSTRUCTIVO	REGLAMENTO	OTRO DOCUMENTO	NO REQUIERE	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
	/						

MARCAR **SI**, **NO**, **N/A** (no aplica) SEGÚN CORRESPONDA

1. ¿El personal está capacitado para realizar la actividad?	SI	2. ¿Evalúo las condiciones de higiene laboral del área de trabajo? (nivel de ruido, polvo en suspensión, temperatura, iluminación, etc.)	SI
3. ¿Se identificó el EPP específico para la tarea que se realizará (Protector Auditivo, Respirador, Guante Dieléctrico, etc.)?, indíquelo........................	SI	4. ¿Identifico los Aspectos Ambientales potenciales de riesgos como: derrame de combustible, derrame de sustancias peligrosas a cursos de agua, etc.	SI
5. ¿Conoce el riesgo más crítico de la faena? (Incendio, Gases, Carga Suspendida, etc.), señálelo:..	SI	6. ¿Para trabajos en altura identifico el tipo de equipo de apoyo a usar?, (andamio, escala, alza-hombre, etc.). Identifíquelo:.............................	SI
7. ¿Existen otros trabajos en el área, coordino las interferencias?	SI	8. Si va a usar andamios, estos fueron armados por personal capacitado. Están aprobados: SI ☐ NO ☐	N/A
9. ¿Los equipos, herramientas y materiales están en condiciones de ser usados y cumplen los requerimientos mínimos del cliente o la empresa?	SI	10. ¿Cuenta con el permiso de trabajo correspondiente; sí realizará trabajos en caliente, trabajos en altura, en espacios confinados, energía eléctrica, etc.	SI
11. ¿Evalúo implementar bloqueos físicos para energías potencialmente peligrosas en el lugar de trabajo?¿Es necesario: SI ☐ NO ☐	SI	12. ¿Para trabajos en caliente cuenta con extintor de incendio disponible en el lugar y operativo?	SI
13. ¿Las instalaciones eléctricas de faena cumplen con la NCh 4/2003?	SI	14. ¿Necesita biombo o barrera dura para los trabajos en caliente?, Indique cual:......................................	N/A
15. ¿Los tableros eléctricos provisorios cuentas con protección diferencial?	SI	16. Para los trabajos de excavación delimitara la zona con cinta de peligro, malla faenera o barrera dura. Indíquela:..	N/A
17. ¿El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada?	SI	18. ¿Debe transportar carga superior a los 25 kilos? Sí la respuesta es afirmativa tiene equipo mecánico de apoyo o personal suficiente: SI ☐ NO ☐	N/A
19. ¿Evalúo el riesgo de incendio en el área?	SI	20. ¿Sí utiliza equipo alza hombre, el operador tiene una capacitación de por lo menos 7 horas con un organismo competente?	N/A
21. ¿Conoce el Plan de Emergencia, las Vías de Evacuación y la Zona de Seguridad donde está trabajando?	SI	22. ¿Para trabajos de carga suspendida tiene operador y Rigger calificados y capacitados por un organismo acreditado?	N/A

DIO RESPUESTA A TODAS LAS PREGUNTAS ANTERIORES

SI		NO	/

ETAPAS DEL TRABAJO O TAREA	PELIGROS O RIESGOS POTENCIALES	MEDIDAS PREVENTIVAS O DE CONTROL DE LOS PELIGROS O RIESGOS
-Planificación y organización de las tareas.	-No escuchar instrucciones -Mala organización de las tareas.	-estar atento a el/las charlas diarias -prestar atención al encargado.
traslado de material y herramientas.	-terreno obstaculizado -terreno irregular. -transito de vehículos.	-transitar por vías libre de obstáculos -transitar portando chaleco reflectante.
Retiro de tapas de trincheras. -	-caída de material -Caída distinto nivel	-mantener orden en sala de generación -delimitar área de trabajo
-Aseo y limpieza de trincheras.	-golpes -cortes. -Caídas distinto y mismo Nivel	-Uso de e.p.p Necesario -uso de guantes. -trabajo en equipo
-tendido de alimentadores hacia grupo electrógeno y conexión de estos mismos.	-Caída a mismo Nivel -golpes. -sobre esfuerzo.	-trabajo en equipo -trabajos coordinados. -Requerir apoyo si lo amerita.

NOMBRE	RUT	CARGO	FIRMA
Cesari Hernán L. Llanquilhua	18.940.0741	—	
Ana Romero M.	11.687.111-1	M. SOLDADOR MONTAJISTA	
Luis Mella	17.765.258-K	Soldador	
Rodrigo Neira	19.372.326-8	M.2. Elec.	
Luis Olguín	15370495-3	M1 ele.	

REVISIÓN DE PREVENCIÓN: Nombre……Diego Mena Cueto……….RUT…17.564.002-9…..Firma…………………..



Enduelec CHILE	ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO OBLIGACIÓN DE INFORMAR (Art. 21; D. S. 40; Marzo 1969)	PAGINA 1 de 3 REVISIÓN : 2 FECHA : Noviembre 2013

OBRA: Agrosuper San Vicente de TT	ESPECIALIDAD: PIPING / ELECTRICIDAD	FECHA: 23-08-2017
ACTIVIDAD O TAREA desconeccionado electrico y mecanico	SUPERVISOR RESPONSABLE: Alan Romero M	FIRMA: [firma]

LA TAREA ESTA NORMADA	PROCEDIMIENTO	INSTRUCTIVO	REGLAMENTO	OTRO DOCUMENTO	NO REQUIERE	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
	✓						

MARCAR **SI**, **NO**, **N/A** (no aplica) SEGÚN CORRESPONDA

1. ¿El personal está capacitado para realizar la actividad?	Si	2. ¿Evalúo las condiciones de higiene laboral del área de trabajo? (nivel de ruido, polvo en suspensión, temperatura, iluminación, etc.)	Si
3. ¿Se identificó el EPP específico para la tarea que se realizará (Protector Auditivo, Respirador, etc.)?, indíquelo: Guantes, Gafas	Si	4. ¿Identifico los Aspectos Ambientales potenciales de riesgos como: derrame de combustible, derrame de sustancias peligrosas a cursos de agua, etc.	Si
5. ¿Conoce el riesgo más crítico de la faena? (Incendio, Gases, Carga Suspendida, etc.), señálelo:......	Si	6. ¿Para trabajos en altura identifico el tipo de equipo de apoyo a usar?, (andamio, escala, alza-hombre, etc.). Identifíquelo:......	Si
7. ¿Existen otros trabajos en el área, coordino las interferencias?	Si	8. Si va a usar andamios, estos fueron armados por personal capacitado. Están aprobados: SI ☐ NO ☐	Si
9. ¿Los equipos, herramientas y materiales están en condiciones de ser usados y cumplen los requerimientos mínimos del cliente o la empresa?	Si	10. ¿Cuenta con el permiso de trabajo correspondiente; sí realizará trabajos en caliente, trabajos en altura, en espacios confinados, etc.	Si
11. ¿Evalúo implementar bloqueos físicos para energías potencialmente peligrosas en el lugar de trabajo?¿Es necesario: SI ☐ NO ☐	Si	12. ¿Para trabajos en caliente cuenta con extintor de incendio disponible en el lugar y operativo?	Si
13. ¿Las instalaciones eléctricas provisorias de faena cumplen con la NCh 3500?	Si	14. ¿Necesita biombo o barrera dura para los trabajos en caliente?, Indique cual:......	No
15. ¿Los tableros eléctricos provisorios cuentas con protección diferencial?	Si	16. Para los trabajos de excavación delimitara la zona con cinta de peligro, malla faenera o barrera dura. Indíquela:......	N/A
7. ¿El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada?	Si	18. ¿Debe transportar carga superior a los 25 kilos? Sí la respuesta es afirmativa tiene equipo mecánico de apoyo o personal suficiente: SI ☐ NO ☐	N/A
9. ¿Evalúo el riesgo de incendio en el área?	Si	20. ¿Sí utiliza equipo alza hombre, el operador tiene una capacitación de por lo menos 7 horas con un organismo competente?	N/A
1. ¿Conoce el Plan de Emergencia, las Vías de Evacuación y la Zona de Seguridad vinculantes al área donde está trabajando?	Si	22. ¿Para trabajos de carga suspendida tiene operador y Rigger calificados y capacitados por un organismo acreditado?	N/A

DIO RESPUESTA A TODAS LAS PREGUNTAS ANTERIORES

SI	/	NO	

[illegible]anificación	-No entender -No poner atención	-Reinstruir al personal -estar atento ala planificación
traslado de Material y Herramientas	-caidas de mismo nivel -golpes por/contra	-circular por vias despejadas -trabajo en equipo
corte de energia y testeado	-Shock electrico	-verificar tensión en lineas -uso de guantes y zapatos dielectricos
desmontar ducto de escape y salida de aire caliente de grupo elec.	-caidas distinto nivel -golpes por/contra -cortes	-fijar correctamente andamios -uso de arnes -trabajo en equipo -uso de gafas guante (epp)

NOMBRE	RUT	CARGO	FIRMA
Luis Joaquin Riquelme	15370495-3	M 1 elec	[firma]
Luis Mella	17.765258-K	M Montaje	[firma]
Rodrigo Neira	19.372.326-8	M 2 elec	[firma]

REVISIÓN DE PREVENCIÓN: Nombre Diego Mora RUT 17.364.002-9 Firma [firma]

 Enduelec CHILE	ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO OBLIGACIÓN DE INFORMAR (Art. 21; D. S. 40; Marzo 1969)	PAGINA 1 de 3 REVISIÓN : 2 FECHA : Noviembre 2013

OBRA: Agrosuper San Vicente T.T				ESPECIALIDAD: PIPING / ELECTRICIDAD			FECHA: 22-07-2017
ACTIVIDAD O TAREA desconeccionado eléctrico y mecanico				SUPERVISOR RESPONSABLE: Ant. Toloza M			FIRMA: [firma]
LA TAREA ESTA NORMADA	PROCEDIMIENTO	INSTRUCTIVO	REGLAMENTO	OTRO DOCUMENTO	NO REQUIERE	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
	✓						

MARCAR **SI, NO, N/A** (no aplica) SEGÚN CORRESPONDA

1. ¿El personal está capacitado para realizar la actividad?	Si	2. ¿Evalúo las condiciones de higiene laboral del área de trabajo? (nivel de ruido, polvo en suspensión, temperatura, iluminación, etc.)	Si
3. ¿Se identificó el EPP específico para la tarea que se realizará (Protector Auditivo, Respirador, etc.)?, indíquelo:...	Si	4. ¿Identifico los Aspectos Ambientales potenciales de riesgos como: derrame de combustible, derrame de sustancias peligrosas a cursos de agua, etc.	Si
5. ¿Conoce el riesgo más crítico de la faena? (Incendio, Gases, Carga Suspendida, etc.), señálelo: Guantes, gafas.............................	Si	6. ¿Para trabajos en altura identifico el tipo de equipo de apoyo a usar?, (andamio, escala, alza-hombre, etc.). Identifíquelo: andamio, escala	Si
7. ¿Existen otros trabajos en el área, coordino las interferencias?	Si	8. Si va a usar andamios, estos fueron armados por personal capacitado. Están aprobados: SI ☑ NO ☐	Si
9. ¿Los equipos, herramientas y materiales están en condiciones de ser usados y cumplen los requerimientos mínimos del cliente o la empresa?	Si	10. ¿Cuenta con el permiso de trabajo correspondiente; sí realizará trabajos en caliente, trabajos en altura, en espacios confinados, etc.	Si
11. ¿Evalúo implementar bloqueos físicos para energías potencialmente peligrosas en el lugar de trabajo?¿Es necesario: SI ☐ NO ☐	Si	12. ¿Para trabajos en caliente cuenta con extintor de incendio disponible en el lugar y operativo?	Si
13. ¿Las instalaciones eléctricas provisorias de faena cumplen con la NCh 3500?	Si	14. ¿Necesita biombo o barrera dura para los trabajos en caliente?, Indique cual:...................................	No
15. ¿Los tableros eléctricos provisorios cuentas con protección diferencial?	N/A	16. Para los trabajos de excavación delimitara la zona con cinta de peligro, malla faenera o barrera dura. Indíquela:.......................................	N/A
17. ¿El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada?	Si	18. ¿Debe transportar carga superior a los 25 kilos? Sí la respuesta es afirmativa tiene equipo mecánico de apoyo o personal suficiente: SI ☐ NO ☐	N/A
19. ¿Evalúo el riesgo de incendio en el área?	Si	20. ¿Sí utiliza equipo alza hombre, el operador tiene una capacitación de por lo menos 7 horas con un organismo competente?	N/A
21. ¿Conoce el Plan de Emergencia, las Vías de Evacuación y la Zona de Seguridad vinculantes al área donde está trabajando?	Si	22. ¿Para trabajos de carga suspendida tiene operador y Rigger calificados y capacitados por un organismo acreditado?	N/A

DIO RESPUESTA A TODAS LAS PREGUNTAS ANTERIORES

SI	/	NO	/

ETAPAS DEL TRABAJO O TAREA	PELIGROS O RIESGOS POTENCIALES	MEDIDAS PREVENTIVAS O DE CONTROL DE LOS PELIGROS O RIESGOS
Planificación	- No Entender - No Tomar Atención	- Reinstruir al Personal - Estar atento a lo Planificado
Traslado de material y Herramientas	- Caida mismo nivel - golpe	- circular por vías despejadas - Trabajo Cordinado
Corte de Energía y Testiado	- Shock electrico	- uso correcto de Tester - Trabajo en equipo
Desmonte Salida de Escape	- Caida distinto nivel - golpe - Corte	- fijar correctamente andamios - Trabajo cordinado y en equipo - uso de E.P.P
Orden y Aseo en lugar de Trabajo	- Caida mismo nivel	- Circular por vías despejadas y con Precaucion

NOMBRE	RUT	CARGO	FIRMA
Luis Imella	17.765.258-K	M. Montaje	
Luis Olguin	15370495-3	M1 elec.	
Rodrigo Neira	19.372.326-8	M. 2. Elec	

REVISIÓN DE PREVENCIÓN: Nombre…Diego……Mora……Costa……RUT…17.564.002-9……Firma……